

Cieszanów, 09.09.2019r.

Znak sprawy: ZUK.271.4.2019

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie**” **Sitopiaskownik – dostawy**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie **prekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)**, które wpłynęły w dniu 09.09.2019r. **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym instalacja napowietrzająca składająca się z dyfuzorów rurowych jest zamontowana w komorze piaskownika? W rozwiązaniu tym nie występuje dodatkowo zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym instalacja napowietrzająca składająca się z dyfuzorów rurowych jest zamontowana w komorze piaskownika.

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Mazurek