

Cieszanów, 08.10.2019 r.

Znak sprawy: **ZUK.271.7.2019**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie**” - wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), **Zamawiający** - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie **prekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), które wpłynęły w dniu 07.10.2019r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Treść zapytań:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie fabrycznych rozwiązań producenta falownika(ów), zabezpieczających instalację PV przed wypływem energii do sieci, zamiast sterownika PLC zastosowanego w projekcie?

Odpowiedź 1:

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania fabrycznych rozwiązań producenta falownika(ów), zabezpieczających instalację PV przed wypływem energii do sieci, zamiast sterownika PLC zastosowanego w projekcie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Mazurek

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)